



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale "Carmelo Magli"

TARANTO

Prot.n° 6259 del 10 MAR. 2018

All' OS OSAPP

e.p.c.

Al Provveditorato Regionale
Ufficio Relazioni Sindacali.
BARI

Oggetto : Legge 812/2008 e DM 201/2014 tutela della salute e sicurezza del
Personale . Riferimento lettera OSAPP n° 08 del 27-02-2018

Con riferimento alla nota in oggetto , si rappresenta che questa AD si è sempre adoperata per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro , applicando pedissequamente le disposizioni vigenti in materia.

A tal riguardo, si allega la relazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione afferente agli aspetti contestati da codesta OS.

Per quanto riguarda l'encomio al personale di polizia penitenziaria che è intervenuto , si informa che la proposta di un encomio è stata già inoltrata agli uffici competenti al conferimento.
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti , si porgono cordiali saluti.

Il Vice Direttore
Dott.ssa Sonia Fiorentino



Ministero della Giustizia

Taranto, 05 marzo 2018

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa Circondariale
" Carmelo Magli "
Taranto

Prot.n. _____ RAG
(da citare nella risposta)

SIG. DIRETTORE

SEDE

OGGETTO: Legge 81/2008 e DM 201/2014 tutela della salute e sicurezza del personale.

Con riferimento alla comunicazione dell' O.S.A.P.P.. del 27 febbraio u.s. (nota n. 08 SP) si comunica quanto appresso:

- L'Istituto è dotato di piano dell'evacuazione aggiornato con indicazione dei nuovi spazi detentivi per la messa in sicurezza dei detenuti in caso di necessità;
- Per ovviare alle difficoltà per la realizzazione delle prove di evacuazione sono state approntate, per ogni singolo posto di servizio, apposite tabelle di consegna con le operazioni da effettuare in caso di emergenza (generale o parziale). Ad ogni buon conto questa Direzione valuterà, unitamente al Comandante di Reparto ed al Servizio di prevenzione, tempi e modi per eventuali esercitazioni.
- In data 7 febbraio 2018 viene richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di filtri antifumo (integrazione scorte) e successivamente, in data 20 febbraio, viene effettuato l'ordine di acquisto per il materiale in argomento;
- Appare appena il caso di evidenziare che i filtri non sono soggetti a manutenzione, ma vanno sostituiti alla data di scadenza.
- In data 13 febbraio viene avviata la RDO per la verifica periodica di tutti gli estintori. Indagine che si è conclusa con l'affidamento del servizio a FEIP sas di Taranto la cui richiesta è stata inoltrata per l'avvio del servizio;
- Il personale intervenuto a seguito dell'evento occorso alla stanza n. 1 del 3/A ha utilizzato i dispositivi individuali a disposizione e non risulta essere sopravvenuti problemi agli stessi. La Sorveglianza Sanitaria è assicurata ogni qual volta ne ricorra la necessità.

Tanto si comunica per doveroso riscontro.

L' Incaricato del procedimento
L. Miollo